



LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
	Idrante ESISTENTE a muro UNI45 - Q= 120 lt/min - Hmin.= 2 bar
	Idrante NUOVO a muro UNI45 - Q= 120 lt/min - Hmin.= 2 bar
	Estintore
	Attacco per autopompa - Gruppo di mandata UNI 10779 ø2"½ 1xUNI170
	Idrante Soprasuolo UNI170



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"**

CATANZARO



  

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Elaborato	CONTROLLATO	APPROVATO
			<b>treengineering</b> Progettazione Impianti Tecnologici ing. Pietro SCALAMANDRE' p.i. Raffaele LEONE		
Comune: <b>Catanzaro</b>			Comune: <b>Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"</b> Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro		
<b>Adeguamento del P.O. Pugliese ai fini della Prevenzione Incendi - D.M. 19/03/2015</b>					
Elaborato: <b>IA - PS3</b>			Scala: <b>1:200</b>		
Descrizione: <b>Impianto Estinzione Incendi Dispositivi di protezione attiva Piano Terzo Seminterrato</b>			Data: <b>27 Ottobre 2017</b> Nome file: <b>IA.dwg</b>		